

ГБПОУ
Стерлитамакский химико-технологический колледж

Согласовано:
Председатель профкома
ГБПОУ СХТК

« ____ » 10. 2019 г.

Утверждаю:
И.о. Директора ГБПОУ СХТК



З.В. Назарова

10. 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по противопожарной безопасности

ИПБ № 251 – 19

2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности

1. Общие требования безопасности

- 1.1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников . Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации
- 1.2. Помещения перед началом работы должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.
- 1.3. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
- 1.4. Число столов (парт) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количество установленного нормами проектирования.
- 1.5. С обучающимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту
- 1.6. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обученные, прошедшие вводный инструктаж.
- 1.7. Повторный инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев. Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции.
- 1.8. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения
- 1.9. За невыполнение требований настоящей инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

2. Правила пожарной безопасности

- 2.1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.
- 2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
- 2.3. Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м от здания в специально отведенном для этого месте и должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

2.4. Запрещается:

- использовать чердак для хранения мебели и других материалов,
- загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы,
- устанавливать глухие решетки на окнах и приемках у окон подвалов,
- хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках мебель, вещи и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство помещений только для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов,
- устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.

2.5. При эксплуатации установок запрещается.

- использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией,
- пользоваться поврежденными розетками,
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами,
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов,
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.,
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

2.6. Каждый работник учреждения образования должен знать на своем рабочем месте, участке места расположения средств пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими.

2.7. Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (пожарных кранов, огнетушителей, бочек с водой, лопат и т.п.) и уметь пользоваться ими.

2.8. Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.

2.9. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается только в закрытой небыющей таре и не более сменной потребности. По окончании работы жидкости убрать в специальное для их хранения место.

2.10. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

2.11. Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки) проверять отсутствие источников загорания.

3. Действия в случае пожара

3.1. Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано немедленно:

- сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону **01**
- эвакуировать детей и сотрудников из помещений. Эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;
- сообщить дежурному или руководителю техникума. Он обязан лично убедиться в отсутствии детей в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать при необходимости врача и скорую помощь;
- силами сотрудников добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара до прибытия пожарной команды.

- 3.2. Для встречи вызванной пожарной команды выделить из персонала дружины лицо, которое должно проинформировать начальника пожарной команды о том, все ли люди эвакуированы и в каких помещениях еще остались.
- 3.3. Директор учреждения руководит эвакуацией обучающихся и сотрудников, тушением пожара до прибытия пожарной команды.

4. Правила пользования огнетушителем марки ОУ.

- 4.1. Марки ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 цифрами определяют емкость стального баллона 2, 5, 8 кг. Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для тушения небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок (тушение можно производить под напряжением до 1000 В).
 - нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, трещины и пр.)
 - нельзя пользоваться непроверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы),
 - нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на специальных подставках с креплением,
 - запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов.
- 4.2. Порядок приведения в действие огнетушителя:
 - держа за рукоятку огнетушитель, направить снегообразователь (раструб) на очаг пожара,
 - открыть вентиль огнетушителя, вращая маховик против часовой стрелки,
 - во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не разрешается брать рукой за раструб, во избежание обмороживания.

5. По окончании работы перед закрытием помещений

- 5.1. Отключить электронагревательные приборы (сушильные шкафы, щитки, чайники, кипятивники и т.п.), силовую и осветительную электросеть (за исключением дежурного освещения).
- 5.2. Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т.п., обратить внимание на отсутствие горящих окурков, спичек.
- 5.3. Установить, нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков загорания.
- 5.4. Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре.
- 5.5. Обеспечить свободный проход к средствам пожаротушения и инвентарю и средствам пожарной сигнализации.